



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie**

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.psselipno.pl

Lipno, dnia 21.12.2018r..

Znak sprawy: N.HK 5211-2/05/8/3487/18

**Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą**

dot. wodociągu publicznego Chalin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w dniu 17.12.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej z 5 stałych punktów poboru z Wodociągu Publicznego Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą, w związku z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie Nr 287/18 z dnia 11.12.2018r. stwierdzono:

- Woda podawana do sieci – hydrofornia SUW Chalin, gm. Dobrzyń n.W, Nr próbki 4034/18 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h – wykryto < 4 jtk – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian” ;
- Punkt poboru wody surowej – hydrofornia SUW Chalin, gm. Dobrzyń n.W, Nr próbki 4057/18 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h – 21 jtk (niepewność 13 - 34jtk)– zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian” ;
- Punkt poboru za filtrami – hydrofornia SUW Chalin, gm. Dobrzyń n.W, Nr próbki 4058/18 – *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h - wykryto < 4 jtk – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian” ;
- Sieć - kran w kuchni, Szkoła Podstawowa. Chalin 36 –Nr próbki 4059/18 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h wykryto < 4 jtk – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian” ;
- Sieć – kran na zapleczu sklep spożywczy. Mokowo 10 - Nr próbki 4060/18 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h -26 jtk (niepewność 17- 40 jtk)– zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
*jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku z tym, jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi ze względu na skład mikrobiologiczny.

W związku z powyższym decyzję Nr 287/18 z dnia 11.12.2018r. uważam za wykonaną.
Załącznik: Odwołanie komunikatu ostrzegawczego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
3. PWIS w Bydgoszczy
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie
5. A/a x 4 (N.HK, N.EP, N.HŻ, N.HD)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Mirosław Grzybowski