



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.psselipno.pl

Lipno, dnia 22.08.2018r.

Znak sprawy: N.HK 5211-2/01/3/2275/18

DECYZJA NR 165/18

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zmianami); art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152); § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się z kartą zgłaszania próbek wody kwestionowanych z dnia 22.08.2018r.
wody pobranej w dniu 20.08.2018r. z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą
oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza, że

woda z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą

nie nadaje się do spożycia przez ludzi

oraz nakazuje Gminie Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1:

1. Unieruchomienie Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (splukiwania toalet).
2. Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody w Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załącznikach: nr 1 część A Tab. 1 lp. 1 oraz część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
3. Zapewnić użytkownikom Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załącznikach: nr 1 część A Tab. 1 lp. 1 oraz część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.
5. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych.

UZASADNIENIE

Gmina Dobrzyń nad Wisłą ma obowiązek zapewnić należyta jakość dostarczanej wody.

Na podstawie karty zgłaszania próbek wody kwestionowanych z dnia 22.08.2018r wody pobranej w dniu 20.08.2018r. z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z harmonogramem nadzoru ze stałych punktów poboru (łącznie pobrano 2 próbki) stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych tj.:

- woda podawana do sieci – SUW Dobrzyń n. Wisłą, ul. Sportowa 13 - Nr analizy 107/LI/18: *Escherichia coli* 5 jtk* - norma 0 jtk, bakterie grupy coli 28 jtk - norma 0 jtk.
- Sieć – kran przy umywalce w WC personelu na parterze, Zespół Szkół, Dobrzyń n. Wisłą, ul. Robotnicza 1 - Nr analizy 108/LI/18: *Escherichia coli* 2 jtk - norma 0 jtk, bakterie grupy coli 19 jtk - norma 0 jtk.

*jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku z tym, jakość wody **nie odpowiada** wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A Tab. 1 lp. 1 oraz część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Obecność *Escherichia coli* i bakterii grupy coli świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz i wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe.

Korzystanie z wody o niewłaściwej jakości mikrobiologicznej może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników wobec czego:

woda z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą

nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z kranów **nie może** być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia zębów, rąk i przemywania otwartych zranień.

Woda może zostać dopuszczona do spożycia w przypadku przedstawienia wyników badań wody zgodnych z wymaganiami zawartymi w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Zgodnie z ustaleniami z dostawcą wody Wodociąg Publiczny Dobrzyń nad Wisłą o długości ok. 120,2 km i zaopatruje ok. 4574 odbiorców tego wodociągu w miejscowościach Gminy Dobrzyń nad Wisłą tj: Dobrzyń nad Wisłą, Kamienica, Michałkowo, Lenie Wielkie, Bachorzewo, Zbyszewo, Strachoń, Wierznica, Wierzniczka, Główczyn, Dyblin, Stróżewo, Glewo i Glewo-Mokre. Średnia produkcja wody za rok 2017 wynosiła 429 m³/dobę.

Dostawca wody jest **zobowiązany do niezwłocznego** poinformowania użytkowników Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą, że „Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi” i zapewnienia wody dobrej jakości z innego źródła.

Ponadto należy przedłożyć pisemną informację z zakresu działań naprawczych, które zostaną podjęte przez dostawcę wody wraz z harmonogramem ich realizacji (zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja.

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego zakazu użytkowania wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Zc względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Bydgoszczy
Mirosław Grzybowski

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
.....
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4
4. A/a x 4 (N.HK, N.EP, N.HŻ, N.HD)