



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lipnie**

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.gov.pl/web/psse-lipno](http://www.gov.pl/web/psse-lipno)

Lipno, dnia 31.05.2021r.

Znak sprawy: NHK.9020.1.08.6.2021

L.dz. 1467

**Gmina Dobrzyń nad Wisłą  
Ul. Szkolna 1  
87-610 Dobrzyń nad Wisłą**

dot. wodociągu publicznego Grochowalsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w dniu 31.05.2021r. wpłynęły sprawozdania z badań próbek wody pobranej w dniu 28.05.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą z 2 punktów poboru, w których stwierdzono :

Woda podawana do sieci – woda z zaworu za zestawem pomp, SUW Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1632/21 - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22<sup>0</sup>C po 72 h – 2 jtk – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; Escherichia coli 0 jtk\* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk, enterokoki - 0 jtk\* - norma 0 jtk;

Sieć – woda z kranu przy studni przy OSP Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1633/21 - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22<sup>0</sup>C po 72 h – 350 jtk [niepewność 240; 510] – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; Escherichia coli 0 jtk\* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk, enterokoki - 0 jtk\* - norma 0 jtk;

Na podstawie w/w sprawozdań z badań wody stwierdzono, że jakość wody zarówno podawanej do sieci, jak i w sieci wodociągowej uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i odpowiada wymaganiam określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lipnie decyzją Nr 66/2021 z dnia 28.05.2021r., stwierdzającą że, woda z wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą nie nadaje się do spożycia przez ludzi, uznał za wykonaną.

Jednakże w 1 punkcie na sieci stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego (próbka 1633/21), w związku z powyższym jakość wody nie odpowiada wymaganiam określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 2 w/w rozporządzenia.

Przeważającą część „ogólnej liczby bakterii w 22<sup>0</sup>C po 72h” stanowią właściwe bakterie wodne oraz nieliczne glebowe, w zasadzie nieszkodliwe dla człowieka.

Stwierdzenie licznej obecności tych mikroorganizmów w wodzie sugeruje wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie oraz może świadczyć o istnieniu warunków do możliwości rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych w wodzie do spożycia.

Korzystanie z wody w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

Zgodnie z pismem Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą od dnia 28.05.2021r. od godziny 15.00 sieć wodociągu publicznego Grochowalsk jest zasilana z SUW Zaduszniki z wodociągu publicznego Wielgie. Z uwagi na planowane uruchomienie SUW w Grochowalsku oraz na małą liczbę zbadanych punktów monitoringowych PPIS w Lipnie wydał decyzję nr 68/2021 z dnia 31.05.2021r. i komunikat nr 4 stwierdzającą, że

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znaczną obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie  
Anna Zębrowska

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą  
Ul. Szkolna 1  
87-610 Dobrzyń nad Wisłą  
.....  
Strona
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  3. Wójt Gminy Fabianki
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
  5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4
  6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie
  7. A/a x 4 (NHK, NEP, NHŻ, NHD)
- Do wiadomości:
1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie